

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


SZEKRÉNY TÍPUSA:

SCHNEIDER ELECTRIC
PRAGMA 2x13 MODUL
SÜLLYESZTETT KIVITEL

BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKEK: SOROLHATÓK
ÜZEMI FESZÜLTSG: 400/230V 50Hz
MŰKÖDTEŐ FESZÜLTSG: 230V, 50Hz
ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-C-S+EPH

AZ ELOSZTÓT TARTÓS FELIRATI TÁBLÁKKAL KELL ELLÁTNI, A
KAPCSOLÁSI RAJZ SZERINTI ÁRAMKÖRI SZÁMOKKAL ÉS AZ
ÁRAMKÖRI SZÁMOKHOZ TARTOZÓ MEGNEVEZÉSEKKEL.

A JELEN TERVEKEN SZEREPLŐ ELOSZTÓBERENDEZÉST A JELENLEG IS HATÁLYBAN LÉVŐ
ÉS 2014.NOV.-TŐL KIZÁRÓLAGOS MSZ EN 61439-1 ÉS -2 SZABVÁNY „ELLENŐRZÖTT
ELOSZTÓBERENDEZÉSEKRE” VONATKOZÓ KRITÉRIUMAINAK
TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELELVÉ KELL ELKÉSZÍTENI.



JELEN TERV TAKÁCS KRISTÓF E.V. SZELLEMI TULAJDONA

				Kelt	2018.02.28.	Takács Kristóf egyéni vállalkozó	Tárgy: 8630 Balatonboglár, Tulipán u. 25. alatti meglévő üdülő épületek átalaktása villamos kiviteli tervdokumentáció	Terv: 'EBF' jelű „B” épület földszinti elosztóberendezés egyvonalas terve	Tervtípus : Kiviteli terv	Méret:	Össz.:
				Tervező	Takács Kristóf					A4	3
Jele	Változás	Kelte	Név	Eng.sz.	V 02-01391				Rajzszám : V-11	Lapsz.: 3	